Mitglied der
VPAM

BESCHUSSAMT MELLRICHSTADT

Prüfzeugnis
test certificate
18Z076-01

Inhaber des Dokumentes:
Holder of the document

Avery Dennison Europe Holding
(Deutschland) GmbH & Co KG
In der Graslake 41 - 49
58332 Schwelm
Deutschland

Prüfung der durchwurfhemmenden Eigenschaften einer Verglasung nach:
Test of the resistance against manual attack of glazing according to:
DIN EN 356:2000-02 Sicherheitssonderverglasung

Hersteller:
Manufacturer
Avery Dennison Hanita

Auftraggeber:
Applicant
Avery Dennison Europe Holding
(Deutschland) GmbH & Co KG

Prüfgegenstand:
Sample
Verbundglasscheibe
laminated glass pane

Probenbezeichnung:
Designation
SF Clear 12 mil i

Prüfdatum:
Test date
15. Februar 2018

Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr.:
Detailed results see test report No.
18G076-01

Die vorgelegte Probe erfüllte die Anforderungen nach:
The submitted sample met the requirements according to:

DIN EN 356 - Durchwurf

P2A

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im zugehörigen Prüfbericht beschriebenen Prüfgegenstände. Dieses Dokument ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Original nur mit Prägung im Staatswappen. Die auszugsweise Vervielfältigung dieses Dokumentes ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt.
The test results relate only to the tested samples described in the accompanying test report. This document is only valid with signature and official seal. Only the original document has an embossed coat of arms. The duplication in extracts only is allowed with written approval of Beschussamt Mellrichstadt.

Beschussamt Mellrichstadt, 20. Februar 2018

Albert

BAYERISCHES LANDESAMT FÜR MASS UND GEWICHT

Beschussamt Mellrichstadt (Mellrichstadt Ballistics Agency) - Lohstr. 5 - 97638 Mellrichstadt
Telefon +49-9776-7050-0 - Telefax +49-9776-5457 - ba-met.poststelle@lmg.bayern.de - Germany